

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50408873

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
S.H.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-JJX-50136465 003

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
03.07.2018 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
HIS Renewables GmbH
Siemensstraße 4,
64743 Beerfelden
Germany

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
030-0000436611

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1419058578

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 62930:2017

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kabel (Electric Cables for Photovoltaic Systems)

Type Designation : 62930 IEC 131 1X2,5...35mm² HALOGEN FREE LOW SMOKE HIKRA SOL 11

Rated Voltage : DC 1,5kV

Max. Storage Temperature : +45°C

Min. Temperature for
Installation and Handling: -25°C

Max. Temperature
at Conductor : 120°C

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel. +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

